

# Confirmation

## LEED

Le 1 juillet 2015, Eurofins Product Testing A/S a reçu un échantillon primaire référencé:

### **Bostik Primasol R**

fourni par

### **Bostik SA**

L'échantillon a été fourni comme étant représentatif de la production, et a été testé en tant que Sealant Primers - Others selon les méthodes de tests concernées ISO 16000, AgBB, ISO 11890-1, ASTM D2369 et EPA method 24 (Confer rapport d'essai n° 392-2015-00202804A et 392-2015-00202704).

**Les résultats des tests effectués sur l'adhésif indiquent que le produit satisfait les exigences du LEED v4 et LEED 2009 relatif aux émissions de COV et de teneur en COV, à savoir les spécifications suivantes:**

**Spécifications sur les émissions de COV dans l'EQ-credit LEED "Low-emitting products":**

- Exigences du DIBt (Octobre 2010) et de l'AgBB (Juin 2012), et de la valeur limite d'émission en formaldéhyde inférieure à 10 µg/m<sup>3</sup> après 28 jours satisfaites

**Spécifications sur la teneur en COV dans l'EQ-credit LEED "Low-emitting products":**

- Exigences de la règle 1113 du SCAQMD (2011)

11 août 2015



Lise L. Clement  
Chimiste



Maria Pelle  
Chimiste