

Confirmation

LEED

Le 19 mai 2014, Eurofins Product Testing A/S a reçu un échantillon adhésif référencé:

Saderfix T3

fourni par

Bostik SA

L'échantillon a été fourni comme étant représentatif de la production, et a été testé en tant que multipurpose construction adhesive selon les méthodes de tests concernées ISO 11890-1, ASTM D2369 et EPA method 24 (Confer rapport d'essai n° 392-2014-00085101A).

Les résultats des tests effectués sur l'adhésif indiquent que le produit satisfait les exigences du LEED 2009 relatif aux de teneur en COV, à savoir les spécifications suivantes:

Spécifications sur la teneur en COV dans l'EQ-credit LEED "Low-emitting products":

- Exigences de la règle 1168 du SCAQMD (2005) satisfaites

7 janvier 2015



Maria Pelle
Chimiste



Søren Ryom Villadsen
Analytical Service Manager