

# Attestation

## BREEAM, EN 13999

Le 20 avril 2015, Eurofins Product Testing A/S a reçu un échantillon d'adhésif référencé:

### SADERTECH V8

fourni par

### Bostik SA

L'échantillon a été fourni comme étant représentatif de la production. Le test en chambre d'essai d'émission, le prélèvement, l'analyse, la rédaction du rapport d'essai et l'évaluation de conformité ont été réalisés conformément aux normes mentionnées dans la norme de test EN 13999, à savoir: ISO 16000-3, ISO 16000-6, ISO 16000-9, ISO 16000-11, ISO 16017-1 (Confer le rapport d'essai n°392-2015-00118402C).


**Le produit testé satisfait les exigences de la norme EN 13999:2007 après un jour, comme indiqué par le protocole BREEAM.**

**Les résultats du test ont démontré l'absence de substances cancérigènes classées C1A, C1B and C2.**

10 December 2015



Thomas Bjerring  
Analytical Service Manager



Janne R. Norup  
Chimiste