

**WESSLING**

Quality of Life

Certificat

Pour une émission limitée de COV dans l'air intérieur suivant le protocole GEV Emicode.



Pour le produit :
Unidur N

Fabriqué par :
BOSTIK SA
RN 19
77170 COUBERT
France

Date de la fin de l'essai : **31/12/2009**


Un échantillon du produit référencé ci-dessus a été contrôlé* d'après le protocole GEV Emicode. Ce certificat atteste la conformité du produit testé aux exigences de ce protocole.

- Absence de CMR (Liste K1) < Limite de Quantification
- Absence de CMR (Liste K2) < 10µg/m³
- Les molécules de la liste K3 < 50µg/m³ (chaque)
- Somme des COV après 10 jours < 100µg/m³

Le produit référencé peut donc être classé dans la catégorie EMICODE EC1.

* essais effectués par Wessling Beratende Ingenieur à Altenberge (Allemagne)


Jean-François Campens
Gérant


René Bison
Ingénieur chargé de l'essai



WESSLING – 40 rue du Ruisseau - F-38540 Saint Quentin Fallavier
Tel +33 474 999 620 - www.wessling.fr