

# Certificat

## Mortiers et produits connexes Enduit de sol - Enduit de ragréage autolissant

### SL C910 XPRESS

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** BOSTIK SA  
420 rue d'Estienne d'Orves FR - 92700 COLOMBES  
**Usine** FR - 77170 COUBERT

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



106 S 132

**Décision n° 1168-106 S 132 du 27 avril 2021**

**Cette décision se substitue à la décision n° 954-106 S 132 du 19 juin 2017**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 13813 :

- Comportement à la flexion et à la compression

Autres caractéristiques :

- Comportement en vue du classement P (P3 ; P3R ; P4S ou P4SR) :

- > à la cohésion par traction directe sur supports à base de liants hydrauliques
- > au test d'étalement
- > au choc coupant
- > à l'abrasion Taber
- > à la flexion et à la compression
- > option R si recouvrement rapide

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :

**P4S R**

- Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :

- > Sol à base de liants hydrauliques
- > Rénovation sur carrelage\*
- > Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles\*

\* supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S

**Ce certificat comporte 1 page et 2 pages d'annexes.**

**Correspondant :**

Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)

Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB  
Pour le Président

Edwige PARISEL

Annexe du certificat

Décision n° 1168-106 S 132 du 27 avril 2021

**CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT POUR INFORMATION  
SL C910 XPRESS**

- Taux de gâchage : de 24 à 26 % d'eau (soit 6 à 6,5 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 1 à 2 heures.

**EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS**

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m <sup>2</sup> )
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 10	UNIDUR N	80 à 100
	normalement poreux			
	fermé			
Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle **		3 à 10	GRIP A700 UNIVERSAL	100
Carrelage **				
Dalles plastiques semi-flexibles **				
* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile				
** Supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S				

**CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES**

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
UNIDUR N	1 à 2 h (sec au toucher)	brosse ou rouleau
GRIP A700 UNIVERSAL	2 à 3 h (légèrement poisseux)	

**DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES**

Délai d'attente avant la pose d'un revêtement

- Revêtement plastique : 6 à 7 heures.
- Revêtement textile : 4 à 5 heures.
- Carrelage : 3 à 4 heures.
- Parquet collé : 24 heures.

Locaux P4 et P4S

Seuls les supports à base de liants hydrauliques neufs et anciens remis à nu sont visés dans les locaux P4 et P4S.

## AUTRES DÉSIGNATIONS COMMERCIALES ET DISTRIBUTEURS POUR INFORMATION

**SL C910 XPRESS****PRIMAIRES**

Désignation commerciale du primaire	Autres désignations commerciales	Distributeur
UNIDUR N	BOSTIK PRIMAIRE SOL ----- ENDUITPRENE NOFLAM ----- GRIP A500 MULTI ----- MANG PRIMAPRENE	BOSTIK SA 420 rue d'Estienne d'Orves FR-92700 COLOMBES