

Attestation

BREEAM

Le 10 août 2018, Eurofins Product Testing A/S a reçu un échantillon de primer référencé:

GRIP A936 XPRESS

fourni par

Bostik SA

L'échantillon a été fourni comme étant représentatif de la production. Le test en chambre d'essai d'émission, le prélèvement, l'analyse, la rédaction du rapport d'essai et l'évaluation de conformité ont été réalisés conformément aux normes mentionnées dans la norme de test Indoor Air Comfort GOLD version 6.0, à savoir : EN 16516, ISO 16000-3, ISO 16000-6, ISO 16000-9, ISO 16000-11, ISO 11890-2 (Confer le rapport d'essai n°392-2018-00307003_A_FR_02 and 392-2018-00470101_XG_FR_02).

Le produit testé est conforme aux exigences de l'Indoor Air Comfort 6.0, comme le requiert le référentiel BREEAM International (GN22), ainsi qu'à l'exigence en matière de teneur en COV de la BREEAM International Technical Manual pour primer (< 15 g/L).

28 avril 2020



Janne Rothmann Norup
Analytical Service Manager



Rasmus Stengaard Christensen
Analytical Service Manager, MSc in Chemistry