

Attestation

BREEAM, EN 13999

Le 25/01/2016, Eurofins Product Testing A/S a reçu un échantillon de Ruban adhésif référencé:

BOSTIK ROLL 25/50/85 / BOSTIK ROLL 240

fourni par


Bostik SA

L'échantillon a été fourni comme étant représentatif de la production. Le test en chambre d'essai d'émission, le prélèvement, l'analyse, la rédaction du rapport d'essai et l'évaluation de conformité ont été réalisés conformément aux normes mentionnées dans la norme de test EN 13999, à savoir: ISO 16000-3, ISO 16000-6, ISO 16000-9, ISO 16000-11, ISO 16017-1 (Confer le rapport d'essai n° 392-2016-00030201_O).

Le produit testé satisfait les exigences de la norme EN 13999:2007 après un jour, comme indiqué par le protocole BREEAM.

Les résultats du test ont démontré l'absence de substances cancérigènes classées C1A, C1B and C2.

12 July 2016



Thomas Bjerring
Analytical Service Manager



Janne R. Norup
Chimiste