

# Attestation

## BREEAM

Le 2 février 2021, Eurofins Product Testing A/S a reçu un échantillon d'enduit lissant référencé :

### **Bostik SL C510**

fourni par

### **BOSTIK SA**


L'échantillon a été fourni comme étant représentatif de la production. Le test en chambre d'essai d'émission, le prélèvement, l'analyse, la rédaction du rapport d'essai et l'évaluation de conformité ont été réalisés conformément aux normes mentionnées dans la norme de test GEV (EMICODE), version avril 2020, à savoir : EN 16516, ISO 16000-3, ISO 16000-6, ISO 16000-9, ISO 16000-11, ISO 16017-1 (Confer le rapport d'essai n° 392-2021-00058503\_G\_FR).

**Le produit testé satisfait les exigences de la norme GEV cat. EC 1 PLUS (version avril 2020), comme indiqué la catégorie « Niveau Exemplaire » par le protocole BREEAM International (GN22).**

29 March 2021



Rasmus Verdier  
Analytical Service Manager



Rasmus Stengaard Christensen  
Analytical Service Manager, MSc in Chemistry