

Attestation

BREEAM

Le 10 août 2018, Eurofins Product Testing A/S a reçu un échantillon d'adhésif référencé:

STIX P956 2K

fourni par

BOSTIK S.A.


L'échantillon a été fourni comme étant représentatif de la production. Le test en chambre d'essai d'émission, le prélèvement, l'analyse, la rédaction du rapport d'essai et l'évaluation de conformité ont été réalisés conformément aux normes mentionnées dans la norme de test GEV (EMICODE), version 04.10.2017, à savoir : EN 16516, ISO 16000-3, ISO 16000-6, ISO 16000-9, ISO 16000-11, ISO 16017-1 (Confer le rapport d'essai n° 392-2018-00307002_G_FR_02).

Le produit testé satisfait les exigences de la norme GEV cat. EC 1 PLUS, version 04.10.2017, comme indiqué par le protocole BREEAM International (GN22).

26 mai 2020



Janne Rothmann Norup
Analytical Service Manager



Rasmus Stengaard Christensen
Analytical Service Manager, MSc in Chemistry