

Confirmation

LEED

Le 24 septembre 2014, Eurofins Product Testing A/S a reçu un échantillon adhésif référencé:

MANG – POLYMANG SM

fourni par

Bostik SA

L'échantillon a été fourni comme étant représentatif de la production, et a été testé en tant que Multipurpose Construction Adhesive selon les méthodes de tests concernées ISO 16000, AgBB, ISO 11890-1, ASTM D2369 et EPA method 24 (Confer rapport d'essai n° 392-2014-00210201B et 392-2014-00199901).

Les résultats des tests effectués sur l'adhésif indiquent que le produit satisfait les exigences du LEED 2009 et LEED v4 relatif aux émissions de COV et/ou de teneur en COV, à savoir les spécifications suivantes:

Spécifications sur les émissions de COV dans l'EQ-credit LEED "Low-emitting products":

- Exigences du DIBt (Octobre 2010) et de l'AgBB (Juin 2012), et de la valeur limite d'émission en formaldéhyde inférieure à 10 µg/m³ après 28 jours satisfaites

Spécifications sur la teneur en COV dans l'EQ-credit LEED "Low-emitting products":

- Exigences de la règle 1168 du SCAQMD (2005) satisfaites

3 novembre 2014



Maria Pelle
Chimiste



Søren Ryom Villadsen
Analytical Service Manager