

Attestation

EMICODE

Le 20 avril 2015, Eurofins Product Testing A/S a reçu un échantillon d'adhésif référencé:

TECHNIMANG

fourni par

Bostik SA

Les émissions ont été testées selon les exigences de EMICODE (2013), voir le rapport n° 392-2015-00118402A.

Résultats conformes aux exigences de la classe EC 1 Plus du label EMICODE:

- Carcinogenic substances were not detectable after 3 and after 28 days.
 - The sum of VOC ("TVOC") after 3 days was below the limit of 750 µg/m³.
 - The sum of VOC ("TVOC") after 28 days was below the limit of 60 µg/m³.
 - The sum of SVOC after 28 day was below the limit of 40 µg/m³.
 - After 28 days the value R was calculated from the detected VOC with single concentrations above 5 µg/m³. This value R was below the limit of 1.
 - The sum of VOC without LCI-value after 28 days was below the limit of 40 µg/m³.
 - The sum of formaldehyde and acetaldehyde after 3 days was below the limit of 0.05 ppm.
-


Ce certificat ne permet pas d'utiliser l'étiquette conférée par la marque EMICODE.
Pour l'utilisation de l'étiquette EMICODE, une demande de licence doit être faite au GEV, Düsseldorf, Germany.

Une licence peut seulement être accordée pour les produits prêts à l'emploi, si des conditions requises supplémentaires sur le contenu de certains produits chimiques (par exemple sans solvant) sont remplies.

10 décembre 2015



Thomas Bjerring
Analytical Service Manager



Janne R. Norup
Chimiste