

Attestation

EMICODE

Le 1 juillet, Eurofins Product Testing A/S a reçu un échantillon d'enduit lissant référencé:

Unimang 3

fourni par

Bostik SA

Les émissions ont été testées selon les exigences de EMICODE (2013), voir le rapport n° 392-2015-00202803B.

Résultats conformes aux exigences de la classe EC 1 PLUS du label EMICODE:

- Aucune substance carcinogène n'a été détectée après 3 et 28 jours.
- La somme des COV après 3 jours était inférieure à la limite de 750 µg/m³.
- La somme des COV après 28 jours était inférieure à la limite de 60 µg/m³.
- La somme des COSV après 28 jours était inférieure à la limite de 40 µg/m³.
- La valeur R a été calculée à partir des COV détectés après 28 jours et dont la concentration propre était supérieure à 5 µg/m³. Cette valeur R était inférieure à la limite de 1.
- La somme des COV sans valeur CLI après 28 jours était inférieure à la limite de 40 µg/m³.
- La concentration de formaldéhyde et d'acétaldéhyde détectée après 28 jours était inférieure à la limite de 0.05 ppm.

Ce certificat ne permet pas d'utiliser l'étiquette conférée par la marque EMICODE.

Pour l'utilisation de l'étiquette EMICODE, une demande de licence doit être faite au GEV, Düsseldorf, Germany.

Une licence peut seulement être accordée pour les produits prêts à l'emploi, si des conditions requises supplémentaires sur le contenu de certains produits chimiques (par exemple sans solvant) sont remplies.

4 septembre 2015



Thomas Bjerring
Analytical Service Manager



Maria Pelle
Chimiste