Орган по сертификации «НВ-Стройсертификация»
в составе ООО «ВНИИСТРОМ-НВ»
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11СЛ84

РЕШЕНИЕ
по заявке на регистрацию декларации
продукции «**Быстрозатвердевающий при контакте с водой ремонтный раствор для ликвидации протечек: Bostik Гидропломба Puder EX**»

№ 14/05/1 14 мая 2019 г.

В результате рассмотрения: заявки ООО «БОСТИК» от 11.04.2019 г. на регистрацию декларации продукции, включенной в Единый перечень продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии (Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 года №982 с изменениями по состоянию на 25.04.2019 г.):
- Быстрозатвердевающий при контакте с водой ремонтный раствор для ликвидации протечек: Bostik Гидропломба Puder EX (код ОКПД2 23.64.10.110; изготовитель- «Bostik GmbH», Германия),
представленных заявителем документов (техническое описание продукции), а также протокола испытаний № 58-1/19 от 08.05.19, проведенных ИЛ "НВ-Стройиспытания" аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СА07)
Органом по сертификации принято отрицательное решение:
Отказать в регистрации декларации о соответствии продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии (Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 года №982 с изменениями по состоянию на 25.04.2019 г.):
- Быстрозатвердевающий при контакте с водой ремонтный раствор для ликвидации протечек: Bostik Гидропломба Puder EX (код ОКПД2 23.64.10.110; изготовитель- «Bostik GmbH», Германия)
в связи с тем, что:
-Испытания продукции по методикам ГОСТ 5802-86; ГОСТ 31356-2007; ГОСТ 310.4-8 на соответствие требованиям ГОСТ 31357-2007 не могут быть проведены, в связи с мгновенным схватыванием смеси.
-Смесь относится к гидроизоляционным поверхностным смесям по классификации (ГОСТ 31389-2015 "Смеси сухие строительные. Классификация" (п.2.5, разд. "и" часть "1"). В перечне стандартов, устанавливающих обязательные требования для продукции, находящейся в ведении Росстандарта по ОКПД2 23.64.10 (Смеси строительные) отсутствует нормативный документ на гидроизоляционные поверхностные смеси, подтверждение соответствия требованиям которого осуществляется в форме принятия декларации соответствия(существующий ГОСТ 56703-2015 относится только к проникающим гидроизоляционным смесям и применен здесь быть не может) и из-за отсутствия нормативного документа на данный вид продукции **Быстрозатвердевающий при контакте с водой ремонтный раствор для ликвидации протечек:** Bostik Гидропломба Puder EX в настоящее время не может пройти процедуру обязательного подтверждения установленным требованиям в форме принятия декларации о соответствии.

Руководитель ОС Четников Ю.Ю.

Подпись Ф.И.О.

М.П.

«14» мая 2019 г.