

Confirmation

LEED

Le 25/01/2016, Eurofins Product Testing A/S a reçu un échantillon Ruban adhésif référencé:

BOSTIK ROLL SD50

fourni par

Bostik SA


L'échantillon a été fourni comme étant représentatif de la production, et a été testé en tant selon les méthodes de tests concernées ISO 16000 et AgBB (Confer rapport d'essai n° 392-2016-00030203_C).

Les résultats des tests effectués sur l'adhésif indiquent que le produit satisfait les exigences du LEED v4 et LEED 2009 relatif aux émissions de COV et/ou de teneur en COV, à savoir les spécifications suivantes:

Spécifications sur les émissions de COV dans l'EQ-credit LEED "Low-emitting products":

- Exigences du DIBt (Octobre 2010) et de l'AgBB (Juin 2012), et de la valeur limite d'émission en formaldéhyde inférieure à 10 µg/m³ après 28 jours satisfaites

12 juillet 2016



Thomas Bjerring
Analytical Service Manager



Janne R. Norup
Chimiste