

Confirmation

LEED

Le 24/02/02, Eurofins Product Testing A/S a reçu un échantillon adhésif référencé:

MC 220 Express

fourni par

Bostik SA

L'échantillon a été fourni comme étant représentatif de la production, et a été testé en tant selon les méthodes de tests concernées ISO 16000, AgBB, ISO 11890-1 et ASTM D2369 et EPA method 24 (Confer rapport d'essai n° 392-2016-00077703_C_FR; 392-2016-00097003).

Les résultats des tests effectués sur l'adhésif indiquent que le produit satisfait les exigences du LEED v4 et LEED 2009 relatif aux émissions de COV et de teneur en COV, à savoir les spécifications suivantes:


Spécifications sur les émissions de COV dans l'EQ-credit LEED "Low-emitting products":

- Exigences du DIBt (Octobre 2010) et de l'AgBB (Juin 2015), et de la valeur limite d'émission en formaldéhyde inférieure à 10 µg/m³ après 28 jours satisfaites

Spécifications sur la teneur en COV dans l'EQ-credit LEED "Low-emitting products":

- Exigences de la règle 1168 du SCAQMD (2005) satisfaites

19 avril 2016


Janne R. Norup
Chimiste


Thomas Bjerring
Analytical Service Manager