

# Confirmation

## LEED

Le 24/02/02, Eurofins Product Testing A/S a reçu un échantillon adhésif référencé:

### MC 300 Flex

fourni par

### Bostik SA

L'échantillon a été fourni comme étant représentatif de la production, et a été testé en tant selon les méthodes de tests concernées ISO 16000, AgBB, ISO 11890-1 et ASTM D2369 et EPA method 24 (Confer rapport d'essai n° 392-2016-00077704\_C\_FR; 392-2016-00097004).

**Les résultats des tests effectués sur l'adhésif indiquent que le produit satisfait les exigences du LEED v4 et LEED 2009 relatif aux émissions de COV et de teneur en COV, à savoir les spécifications suivantes:**


**Spécifications sur les émissions de COV dans l'EQ-credit LEED "Low-emitting products":**

- Exigences du DIBt (Octobre 2010) et de l'AgBB (Juin 2015), et de la valeur limite d'émission en formaldéhyde inférieure à 10 µg/m<sup>3</sup> après 28 jours satisfaites

**Spécifications sur la teneur en COV dans l'EQ-credit LEED "Low-emitting products":**

- Exigences de la règle 1168 du SCAQMD (2005) satisfaites

19 avril 2016

  
Janne R. Norup  
Chimiste

  
Thomas Bjerring  
Analytical Service Manager