

# Attestation

## Réglementations nationales européennes sur les émissions de COV

Le 5 mai 2017, Eurofins Product Testing A/S a reçu un échantillon d'adhésif pour carrelage référencé:

### Bostik MC 350 Flex Duo Light

fourni par

### Bostik SA

Les émissions ont été testées selon les réglementations allemande, belge et française. Les tests réalisés répondent à la fois aux exigences de la réglementation allemande AgBB (2015) et des spécifications du DIBt (2010), de la réglementation française de 2011 relative à l'étiquetage sanitaire comme spécifié dans le décret n° 2011-321, et du décret royal belge C-2014/24239. L'échantillonnage, les tests et l'évaluation des résultats ont été réalisés selon les versions les plus récentes des normes CEN/TS 16516, ISO 16000-3, ISO 16000-6, ISO 16000-9 et ISO 16000-11, confer le rapport d'essai n°. 392-2017-00157803\_A\_FR.

Le résultat d'émission de formaldéhyde est similaire à celui obtenu avec la norme EN 717-1.

#### Evaluation des résultats des tests d'émissions selon le référentiel Indoor Air Comfort 6.0:



- Etiquetage sanitaire français:
- Aucune substance cancérigène n'a été détectée après 3 et 28 jours.
- Les sommes de COV calculées après 3 jours selon le protocole AgBB «TVOC<sub>AgBB</sub>» et selon les autres réglementations « TVOC » étaient inférieures à la limite 10 000 µg/m<sup>3</sup>.
- Les sommes de COV calculées après 28 jours selon le protocole AgBB «TVOC<sub>AgBB</sub>» et selon les autres réglementations « TVOC » étaient inférieures à la limite 1 000 µg/m<sup>3</sup>.
- La somme des COSV ("TSVOCs") après 28 jours était inférieure à la limite de 100 µg/m<sup>3</sup>.
- Après 28 jours, les facteurs de risque allemand R<sub>D</sub> et belge R<sub>B</sub> étaient inférieurs à 1.
- La somme des COV sans CLI<sub>D</sub> après 28 jours était inférieure à la limite de 100 µg/m<sup>3</sup>.
- La concentration en formaldéhyde après 28 jours était inférieure à la limite de 60 µg/m<sup>3</sup>.

**Le produit testé satisfait les exigences est conforme à ce jour, 27 juin 2017, aux différentes réglementations européennes.**

27 juin 2017

Maria Pelle Madsen  
Analytical Chemist

Janne Rothmann Norup  
Analytical Service Manager