

Confirmation

LEED

Le 8 Avril 2014, Eurofins Product Testing A/S a reçu un échantillon d'adhésif référencé:

Bostik GREEN CONTACT

fourni par

Bostik SA

L'échantillon a été fourni comme étant représentatif de la production, et a été testé selon les méthodes de tests concernées ISO 16000 et AgBB.

Les résultats des tests effectués sur l'adhésif indiquent que le produit satisfait les exigences du LEED v4 relatif aux émissions de COV à savoir les spécifications suivantes:

Spécifications sur les émissions de COV dans l'EQ-credit LEED "Low-emitting products":

- Exigences du DIBt (Octobre 2010) et de l'AgBB (Juin 2012), et de la valeur limite d'émission en formaldéhyde inférieure à 10 µg/m³ après 28 jours satisfaites (Confer rapport d'essai n° 392-2014-00058401A).

20 May 2014



Søren Ryom Villadsen
Analytical Service Manager