



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СЭБ
регистрационный № РОСС RU.И1740.04СЭБ0
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СЭБ.SE.ПР001.В.00122
(номер сертификата соответствия)

000150

ЗАЯВИТЕЛЬ Общества с ограниченной ответственностью «БОСТИК» (ООО «Бостик»)
 Адрес (место нахождения): 127018, г. Москва, ул. Двинцев, дом № 12, корпус 1, эт. 4, пом. 1, ком. 1А.
 ОГРН 1087746170896, Тел.: +7 (495) 787 3171, E-mail: info.ru@bostik.com
 САЙТ: www.bostik.com.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ BOSTIK AB

Адрес (место нахождения): Strandbadsvagen 22, 25109, Hesinborg, Швеция.
 Адрес производства: Strandbadsvagen 22, 25109, Hesinborg, Швеция.
 Тел.: +4642195000, E-mail: info.se@bostik.com
 САЙТ: www.bostik.se. Географические координаты ГЛОНАСС (широта, долгота): 56.021530, 12.708750.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, ОГРН 1027709032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат № СЭБ0.RU.ОС.ПР001 от 11.12.2017 г.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Однокомпонентный герметик из полимеризирующегося силиката плотность 2 гр/мл т.м. BOSTIK: герметик печной HEAT SEAL 1200, BOSTIK Perfect Seal жаростойкий 1200, изготовленный в соответствии с технической документацией завода изготовителя.
 Сертификат распространяется на серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Метод испытания на горючесть». (метод испытания I). Группа горючести – НГ (негорючий). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0

код ОКПД2:

20.30.22.170

код ТН ВЭД:

3214101000

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 282/ДС от 24.12.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» Аттестат СЭБ0.RU.ИЛ.ПР001 от 11.12.2017 г.).
 Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № BREES.MS005.08466, выдан ОС ООО «СиДжиСи Проект», № BREES.MS.31186.04ЖНУ0.005.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.12.2021 г. по 26.12.2026 г.

Руководитель (заместитель
 руководителя) органа по сертификации

(подпись)

О.В. Умрихина
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись)

С.В. Чарушкин
(инициалы, фамилия)

